



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Красноярскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в
Балахтинском районе

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

п. Балахта « 18 » сентября 2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Чанчиковой Ольгой Александровной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждение
Приморский детский сад (МБДОУ Приморский детский сад), адрес место
нахождения и места осуществления деятельности: 662356, Красноярский
край, Балахтинский район, Приморск п., Карла Маркса ул., зд. 11, пом. 1, 2.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места
осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

В нарушение требований п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 в
подготовительной, старшей, младшей группах покрытие столов имеет
дефекты и повреждения в виде расслоившегося покрытия.

В нарушении требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 полы в игровой
старшей группы имеет дефекты, в виде щелей, в помещениях для хранения
пищевых продуктов и продовольственного сырья, чистого белья имеют
дефекты в виде потертостей краски, выбоин плитки.

В нарушении требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, стены в помещении
для чистого белья имеют дефекты в виде отслоение краски.

Не осуществляется выполнение производственного лабораторного
контроля в соответствии с установленной периодичностью и кратностью
представленной программой организации и проведения производственного
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно –
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в МБДОУ

Приморский детский сад, утвержденной заведующей Суппес Н.А. от 10.04.2022, не представлены в соответствии с таблицей 10, протокол исследований физических факторов освещенности за теплый период 2024 года, что является нарушением требований ст. 32 Федерального Закона «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В зоне санитарных узлов размещаются унитазы, которые не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка, что является нарушением требований п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20.

По результатам измерений физических факторов неионизирующей природы и проведенной экспертизе (заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Шарыпово № 10776 от 17.09.2024) установлено, измеренная общая искусственная освещенность (среднее значение) в игровых составила:

- в игровой старшей группы 213 ± 43 лк, что ниже гигиенического норматива (не менее 400 лк) на 144-230 лк,
- в игровой средней группы 308 ± 38 лк, что ниже гигиенического норматива (не менее 400 лк) на 54-130 лк, что не соответствует требованиям п. 10 таб. 5.54, п. 144 разд. V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2, п.п. 2.8.1, 2.8.5 СП 2.4.3648-20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить отсутствие дефектов и повреждений столов в подготовительной, старшей, младшей группах.
2. Обеспечить отсутствие дефектов полов в игровых старшей группы в помещениях для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья, чистого белья.
3. Обеспечить отсутствие дефектов в виде отслоение краски стен в помещении для чистого белья.
4. Предоставить протоколы инструментальных измерений по осуществлению производственного контроля в МБДОУ Приморский детский сад с установленной в программе производственного контроля кратностью.

5. Обеспечить уровень искусственного освещения в игровых подготовительной и средней группах до нормируемых значений не менее 400 лк.

6. Согласно п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», обеспечить унитазы санитарного узла индивидуальными сидениями для каждого ребенка.

Срок устранения выявленных нарушений: 01.09.2025 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Приморский детский сад, адрес места нахождения: 662356, Красноярский край, Балахтинский район, Приморск п., Карла Маркса ул., зд. 11, пом. 1, 2.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Балахтинском районе, по адресу: 662340, Красноярский край, Балахтинский район, п. Балахта, ул. Советская 113 а, E-mail: balahta@24.rospotrebnadzor.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до **02.09.2025 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)



Чанчикова О.А.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 18 » 09 2024 г. Сунтис Н. А. Сунтис
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено в адрес юридического лица МБДОУ Приморский детский сад, по адресу: 662356, Красноярский край, Балахтинский район, Приморск п., Карла Маркса ул., зд. 11, пом. 1, 2.